




170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2018M1894

认证委托人	青岛楼山消防器材厂有限公司
产品型号名称	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 有衬里消防水带
检 验 类 别	型式试验


国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

№: Zb2018M1894

共04页 第01页

产品名称	有衬里消防水带	型 号	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
认证委托人	青岛楼山消防器材厂有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	青岛楼山消防器材厂有限公司	生产日期	2018年05月
生产企业	青岛楼山消防器材厂有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	水带3根; 衬里胶管2根	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018年07月03日
检验依据	GB 6246-2011《消防水带》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防水带产品》		
检验项目	CCCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防水带产品》型式试验主型全部检验项目		
检 验 结 论	<p>检验结果: 所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论: 合格。</p> <div style="text-align: right;">  (检验检测专用章) 签发日期: 2018年8月30日 </div>		
备 注			

批准:

王明敏

审核:

诸春

编制:

姜敏

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2018M1894

共04页 第02页

认证委托人	青岛楼山消防器材厂有限公司		
通讯地址	山东省青岛市李沧区遵义路6号		
联系电话	13792882755	传 真	0532-84916377

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No: Zb2018M1894

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|----------|------------------------|
| 1. 产品名称: | 有衬里消防水带 |
| 2. 型号规格: | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 |
| 3. 生产者: | 青岛楼山消防器材厂有限公司 |
| 4. 生产企业: | 青岛楼山消防器材厂有限公司 |

二、产品特性描述

1. 编织层结构

经线材质、型号、股数: 涤纶长丝 2000D×1股

纬线材质、型号、股数: 涤纶长丝 4000D×1股

2. 编织层编织方法: 斜纹圆织

3. 衬里材质及衬里厚度: 聚氨酯, 单层厚度: $0.40 \pm 0.05\text{mm}$

4. 外覆材质<适用时>: /

5. 外套结构<适用时>: /

6. 外套编织方法<适用时>: /

三、产品关键件描述

1. 纬线

名称: 涤纶长丝

型号规格: 4000D

生产企业: 浙江古纤道绿色纤维有限公司

2. 聚氨酯衬里

型号规格: ER-88AS

生产企业: 高鼎精密材料股份有限公司

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业: 青岛楼山消防器材厂有限公司

No: Zb2018M1894

产品型号: 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯

共04页 第04页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果
1	标 志		水带应以非黑色的有色线作带身中心线, 在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨, 清晰地印有: 产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。	合格
2	外观 质量	编织层	织物层应编织得均匀, 表面整洁; 无跳双经、断双经、跳纬及划伤。	合格
		衬里	厚度应均匀, 表面应光滑平整, 无折皱或其它缺陷。	合格
3	内 径 (mm)		63.5 ^{+2.0} ₀	合格
4	长 度 (m)		25 ^{+0.3} ₀	25.10
5	单位长度质量 (g/m)		≤480	198
6	试验压力下状况		在试验压力下, 试样不得有渗漏现象。	合格
7	爆破压力 (MPa)		≥3.0	3.80
			无经线断裂现象。	合格
8	延伸率 (%)		≤5	0.4
9	膨胀率 (%)		≤5	3.7
10	扭转方向		不应产生逆时针扭转。	合格
11	可弯曲性		在0.8MPa的水压下, 当弯曲半径为1000mm时, 试样弯曲部分内侧应无明显折皱。	合格
12	黏附性		在55℃条件下, 试样承受0.01MPa的压强, 保持168 h 试样间应无粘附现象。	合格
13	耐低温性能		低温试验后, 试样能立即展开, 无卷曲现象, 并能再次卷紧, 且在设计工作压力下无渗漏。	合格
14	附着强度 织物层与衬里 (N/25mm)		≥20	46.5
15	扯断伸长率 (%)		≥280	451.6
16	扯断强度 (MPa)		≥12	54.4
17	热空 气老 化	附着强度 织物层与衬里 (%)	≥75	91.2
		爆破压力 (%)	≥75	97.5
18	耐磨 性能	耐磨次数	100	100
		设计工作压力下状况	在设计工作压力下, 不应发生渗漏或破裂。	合格
19	水带与消防接口连接性能		水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。	合格

国家消防装备质量监督检验中心



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2018081802000263

认证委托人: 青岛楼山消防器材厂有限公司

地 址: 山东省青岛市李沧区遵义路6号

生 产 者: 青岛楼山消防器材厂有限公司

地 址: 山东省青岛市李沧区遵义路6号

生产企业: 青岛楼山消防器材厂有限公司胶州分公司

地 址: 山东省青岛市胶州市胶州湾工业园云溪路(海尔大道东, 站前大道西)

产品名称: 有衬里消防水带

认证单元: 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯

内含: 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-25: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 : GB 6246-2011

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-01

发(换)证日期: 2024年06月28日 有效期至: 2029年06月27日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>